



ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN, A.C.

LA ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C.
OTORGA EL PRESENTE

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO 09003USMR000006

DE ACUERDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-154-SCFI-2005
EQUIPOS CONTRA INCENDIO-EXTINTORES-SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y SERVICIO DE RECARGA A:

EXYRE SEGURIDAD Y EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. A. DE C. V.

CON DOMICILIO DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA EN:
EMILIANO ZAPATA No. 5975 COL. SAN BALTAZAR LINDAVISTA, PUEBLA, PUEBLA, C.P.
72550

EL PRESENTE DICTAMEN ES EMITIDO EL DÍA 24 DE ENERO DE 2011
CON UNA VIGENCIA HASTA EL DÍA 23 DE ENERO DE 2012 CON BASE A LA
SOLICITUD DE SERVICIO No. 09UVSMR000007
FECHA DE VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN) EN SITIO: 21 DE ENERO DE 2011

ALCANCE DEL DICTAMEN:

- CATEGORÍA 1** RECIPIENTE DEL EXTINTOR PRESURIZADO PERMANENTEMENTE, CONTENIENDO COMO AGENTE EXTINGUIDOR AGUA: 9,5 L, 10 L, 50 L y 70 L; ESPUMA Y AGUA (AFFF): 9,5 L, 10 L, 50 L y 70 L;
- CATEGORÍA 2** RECIPIENTE DEL EXTINTOR PRESURIZADO PERMANENTEMENTE, CONTENIENDO COMO AGENTE EXTINGUIDOR POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC: 2 kg, 4,5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 34 kg, 50 kg y 68 kg; HALOTRON: 2 kg, 4,5 kg, 6 kg y 9 kg; FE-36: 2 kg, 4,5 kg 6 kg y 9 kg; QUIMICO HUMEDO (ACETATO DE POTASIO) 6 L Y 9,5 L
- CATEGORÍA 3** EXTINTOR QUE CONTIENE COMO AGENTE EXTINGUIDOR AGUA: 9,5 L, 10 L, 50 L y 70 L; ESPUMA Y AGUA (AFFF): 9,5 L, 10 L, 50 L y 70 L; Y SE PRESURIZA AL MOMENTO DE OPERARLO, POR MEDIO DE GAS CONTENIDO EN CARTUCHOS O CÁPSULAS, INTERNAS O EXTERNAS.
- CATEGORÍA 4** EXTINTOR QUE CONTIENE COMO AGENTE EXTINGUIDOR POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC: 4,5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 34 kg, 50 kg, y 68 kg, Y SE PRESURIZA AL MOMENTO DE OPERARLO, POR MEDIO DE GAS CONTENIDO EN CARTUCHOS O CÁPSULAS, INTERNAS O EXTERNAS.
- CATEGORÍA 5** EXTINTOR QUE CONTIENE BIÓXIDO DE CARBONO COMO AGENTE EXTINGUIDOR; 2,5 kg, 4,5 kg, 6,8 kg, 9 kg, 12 kg, 18 kg, 22,6 kg, 45, 3 kg y 50 kg Y TODOS LOS CARTUCHOS O CÁPSULAS DE LOS EXTINTORES CATEGORÍA 3 Y 4.

REVISÓ
JESÚS TORRES OLVERA
TÉCNICO DE
UNIDAD DE VERIFICACIÓN

APROBÓ
FAUSTINO FLORES CHACON
SUPERVISOR TÉCNICO DE
UNIDAD DE VERIFICACIÓN

FORUNI-P01.67.07